



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012304414925

发证日期: 2021年09月07日

有效期至: 2026年09月07日

认证委托人名称 克瑞国际商贸(北京)有限公司
及注册地址 北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦1103室

产品生产者名称 BARKSDALE INC
及注册地址 3211 Fruitland Avenue, Los Angeles, 90058-0043 CA, USA

生产企业名称 BARKSDALE INC
及生产地址 3211 Fruitland Avenue, Los Angeles, 90058-0043 CA, USA

产品名称和系列、规格、型号 防爆温度开关
型号: TXR-□□□-□□-□、TXL-□□□-□□-□; 防爆标志: Ex d IIC T4/T6 Gb; Ex tD A21 IP66 T80°C;
型号解释、电气参数及相关文件编号详见附件。

产品标准和 GB 12476.1-2013;GB 12476.5-2013;GB 3836.1-2010;GB 3836.2-2010
技术要求

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012304414925

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

1.总装配图纸号：981018（不含继电器），981022（含继电器）；

2.工作电压：6V,12V,24V,125V 或 250V（DC）；

125V,250V,480V,600V（AC）；

3. 型号解释：

TX □- □ □ □- □ □- □

I II III IV V VI VII

TX:温度开关；

I：安装方式：R:远程安装；L：本地安装；

II：微动开关：L：22 A 125/250/480 VAC；

III：温度范围：1；2；

范围	调节范围		介质温度限制		温差	
	°F	°C	(耐温)		(近似)流体	
			°F	°C	°F	°C
1	+15~+140	-9~+60	-40~+160	-40~+71	10	5.6
2	+25~+325	-4~+163	-40~+420	-40~+215	10	5.6

IV：浸润材料：S:不锈钢传感器；

V：10:10 英尺温包和毛细管（仅限远程安装）；空白：无；

VI：继电器 R; R2；空白；

选项	继电器选项
R	22ADPST 继电器标准选项（当 120，240 及 277VAC 时，22A）温度下降时闭合触点。继电器线圈：120VAC，4VA
R2	22ADPST 继电器标准选项（当 120，240 及 277VAC 时，22A）温度下降时闭合触点。继电器线圈：240VAC，4VA
空白	无

VII：Q10:热跟踪模式（标准）；空白：无；

4.防爆标志：

当产品不含继电器时，防爆标志为：Ex d IIC T6 Gb；Ex tD A21 IP66 T80°C；

当产品含继电器时，防爆标志为：Ex d IIC T4 Gb；Ex tD A21 IP66 T130°C；

5.使用环境温度：-40°C≤Ta≤60°C；

6.产品需配装经过认证的且与其防爆等级适用的电缆引入装置。

7.产品结构应以认证机构批准的图纸为准。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012304414925

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：



中国质量认证中心